INAR EN CAMPO
ADO LA UBICACION
S ROSCA MANGUERA

LA TUBERIA DE LOS EXTRACTORES PARA LOS BAÑOS DE LOS LOCALES TIPICOS SERAN DE 2 1/2"ø. EL EXTRACTOR SERA DE 50 A 60 CFM Y LA CAIDA DE PRESION ESTATICA DEBERA SER CONSIDERADA POR EL INSTALADOR MECANICO DEPENDIENDO DEL RECORRIDO DE LA TUBERIA. EN LA SALIDA DE CADA DESFOGUE SE INSTALARA REJILLA TIPO RAIN PROOF CON MALLA ANTIMOSQUITO DE LA MARCA GREEN HECK.